



Sez. A-A

Pipes should not be fixed but should be positioned in the hatch area,after the backfilling, connections connections must be performed after Installation of the unit

Rev. 1	Data 07/04/2015	Nota:

PTMATIC S.r.l.
Via Giotto, 1
20010 Bareggio (MI)
www.ptmatic.it

CODIFICA DISEGNO:
95010.R1-Fondazione-CityHN.TCabHN

OGGETTO:
FOUNDATION PLAN AND SECTION - CITY HN e TCAB HN

Materiale: C.A.V.

Note: PLANIMETRIA E SEZIONE

Tavola: 1

Scala: 1:25

Dis. da: L. Preti

Appr. da: